

外務省節電実行計画 実施結果

平成23年10月

外務省

外務省節電実行計画の実施結果

外務省

外務省として、6月に公表した外務省節電実行計画に基づき、ピーク期間・時間帯である7月から9月の平日9時から20時の間、各需要設備にて使用電力の抑制に努めた結果、全ての需要設備（本省、飯倉別館、麻布台別館、研修所、船橋分室、成田分室）にて目標を達成した。

なお、使用電力の計測が可能である4施設（本省庁舎、飯倉別館、麻布台別館、研修所）の計測値は次のとおりであった。

	本省	飯倉別館	麻布台別館	研修所
基準(契約)電力	3,500 kW	338 kW	95 kW	293 kW
使用電力上限(15%)	2,975 kW	287 kW	81 kW	249 kW
使用最大電力(7月～9月)	2,560 kW	254 kW	74 kW	161 kW
抑制率 (1 - /)	26.9%	24.9%	22.1%	45.1%